

Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern Befundtabelle

Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE _{Leg} /100ml	Art / Sero- gruppe (Sg)	Datum Probe- nahme/ Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemerkungen	Ansprech- partner, Tel.
Industriestraße 2, Monheim am Rhein	Verdunstungskühlanlage, KT 02	14.000	Legionella pneumophila (Serogruppe 2- 14), Legionelle non pneumophila	22.01.2024 / 01.02.2024	außer Betrieb genommen zur Reinigung und Desinfektion der Anlage, Folgeuntersuchungen,		Frau Nitschke, Tel. 02104 992898
Industriestraße 2, Monheim am Rhein	Verdunstungskühlanlage, KT 02	12.000	Legionella pneumophila (Serogruppe 1), Legionelle non pneumophila	26.02.2024 / 07.03.2024	außer Betrieb genommen zur Reinigung und Desinfektion, Optimierung Betriebsbedingungen, Folgeuntersuchungen,		Frau Nitschke, Tel. 02104 992898

Die Tabelle enthält Untersuchungsergebnisse der letzten 3 Monate